

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 5 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	121.99	263	202	25	20.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	46.71	250	192	30	19.9	是	无
沥滘污水处理厂	75	73.44	280	196	29	22.8	是	无
西朗污水处理厂	50	33.04	270	196	22.5	21.3	是	无
大沙地污水处理厂	45	29.55	270	234	25	20.9	是	无
龙归污水处理厂	29	19.21	280	373	30	25.8	是	无
竹料污水处理厂	6	6.84	280	231	30	15.3	是	无
石井污水处理厂	30	28.97	290	236	28.5	27.2	是	无
京溪地下净水厂	10	8.55	270	235	30	24.9	是	无
石井净水厂	30	31.66	280	227	30	26.0	是	无
健康城净水厂	10	6.62	280	220	30	19.7	是	无
江高净水厂	16	12.12	280	345	30	24.1	是	无
大观净水厂	20	18.60	270	214	30	23.9	是	无